

Информация о сводных данных об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности, вызванных авариями или внеплановыми отключениями, с указанием даты отключения и включения, причин аварии (расследование) и мероприятия по их устранению за 2017 год.

месяц	Дата отключения	Дата включения	Причина аварии	Мероприятия по устранению	Примечание
январь	---	---	---	---	Аварийных отключений не было
февраль	---	---	---	---	Аварийных отключений не было
март	---	---	---	---	Аварийных отключений не было
апрель	---	---	---	---	Аварийных отключений не было
май	---	---	---	---	Аварийных отключений не было
июнь	---	---	---	---	Аварийных отключений не было
июль	05.07.2017	05.07.2017	Повреждение кабельной линии. П-Т-4-34	Восстановление кабельной линии. Фазировка.	
август	02.08.2017	02.08.2017	Повреждение кабельной линии. ВРУ радуга 4/5-2/6	Восстановление кабельной линии. Фазировка.	
	14.08.2017	14.08.2017	Повреждение кабельной линии Г 1207	Восстановление кабельной линии. Фазировка.	
сентябрь	15.09.2017	15.09.2017	Повреждение кабельной линии К5-12/1	Восстановление кабельной линии. Фазировка.	
	28.09.2017	28.09.2017	Повреждение кабельной линии. В-207-311	Восстановление кабельной линии. Фазировка.	
октябрь	03.10.2017	03.10.2017	Повреждение кабельной линии. 2КТП /0,4 кВ , КЗ6-54/1.	Восстановление кабельной линии. Фазировка.	
	14.10.2017	14.10.2017	Повреждение кабельной линии. 2КТП 6/0,4 кВ. К5-12 Ф №5	Восстановление кабельной линии. Фазировка.	

15.10.2017	15.10.2017	Повреждение кабельной линии. ТП 18-34	Переклечение. Фазировка.
16.10.2017	16.10.2017	Повреждение кабельной линии.	Замена концевой муфты КЛ-0,4 кВ
29.10.2017	29.10.2017	Повреждение кабельной линии. ТП 5-12/1. Отсутствует фаза	Восстановление кабельной линии. Фазировка.
31.10.2017	31.10.2017	Повреждение кабельной линии. ТП 5-12.	Фазировка питающей КЛ ф №5,12
31.10.2017	31.10.2017	Повреждение кабельной линии. Отсутствует фаза. ТП 36-54	Замена ППН2-100А. Фазировка.
14.11.2017 г. 16-30	14.11.2017г. 16-40	Отключение на Новоусманской РЭС ВА-10-11	
20.12.2017	20.12.2017	Повреждение КЛ-6кВ г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии, 104-106	Восстановление кабельной линии. Фазировка
ноябрь			
декабрь			